
**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
 (ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
 603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
 E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

Нижегородская область,
г. Лукоянов, пл. Мира, д. 5

(место составления предписания)

24.03.2017

(дата составления предписания)

11 час. 00 мин.

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № пр-413/17/П/12

Мной (комиссией в составе): государственным инспектором Литвиновым Владимиром Алексеевичем

(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения № пр-413/17 от 22 февраля 2017 г. С.А. Ускова заместителя
руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору,

органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении плановой выездной проверки

(наименование проверки)

в период с 20 марта 2017 г. по 24 марта 2017 г.

На основании акта проверки: от 24 марта 2017 г. № пр-413/17/А/12

(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», по адресу: 607837, Нижегородская область, Лукояновский р-н, с. Печи, ул. Школьная, 13.

ОГРН 1025200918490 – ИНН 5221002453

(наименование юридического лица, место нахождения(адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН, ОГРН)

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (несоблюдены)	Срок устранения нарушения
-1-	-2-	-3-	-4-
Энергетический надзор			
1.	Не составлен паспорт или журнал, для отметок обо всех ремонтах, калибровках и поверках прибора учета электрической энергии (расчетных счетчиков)	п.2.11.11 ПТЭЭП	28.04.2017

2.	В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не отражены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы;	п.1 ч.1 ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ № 261 от 23.11.2009г)	28.04.2017
3.	В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не отражены ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении) включая экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	п.2 ч.1 ст. 25 ФЗ № 261 от 23.11.2009г	28.04.2017
4.	Программа в области энергосбережения, не указаны данные по потреблению энергоресурсов за базовый 2009год	ч.1 ст. 14 ФЗ № 261 от 23.11.2009г	28.04.2017


В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме по адресу: 607060, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4, тел./факс. (83147) 2-39-24, 2-39-25, E-mail: arzgen@mts-nn.ru.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании. Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Государственный инспектор
(должность)



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА
№ 98**
Гос. инспектор.....

Литвинов Владимир Алексеевич
(ФИО)


(должность)

(подпись)

(ФИО)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

Директор Ромаева Татьяна Степановна
(Должность, ФИО)



(подпись)

24 марта 2017 г.
(Дата)

..... с предписанием и отказе од подписи: